

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-BY.AЮ64.B.00385/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010634

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения»
(ОАО «Могилевлифтмаш»).

Место нахождения и место осуществления деятельности: 212798, Республика Беларусь, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42, Беларусь. Телефон: +375 222 74-08-33. Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения»
(ОАО «Могилевлифтмаш»).

Место нахождения и место осуществления деятельности: 212798, Республика Беларусь, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42, Беларусь. Телефон: +375 222 74-08-33. Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт пассажирских лифтов противопожарные двухстворчатые глухие центрального открывания с шириной проема в свету от 500 мм до 1050 мм, с высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм, изготовленные в соответствии с КД 0463Б.36.00.600, и бокового открывания телескопические с шириной проема в свету от 500 мм до 1400 мм, с высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм, изготовленные в соответствии с КД 0611К.26.00.600. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.22.19.160

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний №2/К0900, №2/К0901, №2/К0902, №2/К0903, №2/К0904 от 30.12.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AД12. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8928/АО от 12.11.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.12.2019 по 30.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

А.В. Рябова
инициалы, фамилия